

Beredskabsplan 2014

Em Vandværk

Indhold:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Ingen vand i hanen - hvad gør du? | Side 1 |
| 2. Telefonliste | |
| - bestyrelsen | Side 2 |
| - reparatører | |
| - forbrugere, høj prioritet | Side 3 |
| - offentlige myndigheder | Side 4 |
| 3. Akut forurening | Side 5 |
| 4. Kort over ledningsnet | Bilag |

1. Ingen vand i hanen - hvad gør du:

Er fejlen ikke til at udbedre straks, f.eks. ingen vand i rentvandsbeholderen:

Der kan åbnes for vand fra Vrå Vandværk uden yderligere tiltag. (Ingen haner på vandværket skal lukkes)

Dette gøres på Bakkevej, hvor der findes en udskylshane (i grøft øst for Bakkevej) samt en stophane (ved ”bøjlen” vest for Bakkevej). Nøgle hertil findes på vandværket.

Først udskylles ledningen i 3 - 4 minutter og udskylshanen lukkes igen.

Herefter åbnes for stophanen til Vrå Vandværk.

Har forsyningen været afbrudt (over ca. 30 minutter) bør ledningsnettet udskylles.

Dette gøres ud for Vollerupvej nr. 202 samt på Emvej (ca. 35 m fra Holtevej ved .bøjlen..

Der skylles til vandet er rent.

Der er nu god tid til at indkredse årsag til driftsstop på værket, kontakte formand og evt. reparatør.

Obs.: Ved vandmangel i over 30 minutter skal prioriterede forbrugere orienteres.

Telefonliste:

Bestyrelsen:

Formand Bjarne Christensen
Hedelundsvej 19, Em Mobil: 22280396

Vandværkspasser
Arne Blichfeldt
Krogskærvej 20, Em Mobil 30450453

Kasserer Arne Blichfeldt
Krogskærvej 20, Em Mobil 30450453
98981206

Steen Nielsen
Krogskærvej 23, Em Mobil 40920756

Morten Larsen
Vollerupvej 76, Em Mobil 40196862

Reparatører:

Elektriker Tom Fredtoft, Vittrup (har nøgle)
Mobil 20144824

Vrå VVS, Carsten Hansen (har nøgle) (døgnvagt) 98982000
”bette Carsten 40942009
Erik 40942063

Thorkil Madsen (rendegraver) 98981550 Mobil 40841552

Brøndborer Jørgen Sørensen 98423351 Mobil 23200937

Forbrugere med høj prioritet:

Over 15 minutters vandafbrydelse:

Danhatch, Skrolleshedevej 180
Ronni Kristensen

Mobil 29205783

Martin Andreassen
Holtevej 289

Mobil 20450673

Mobil 40290929

Steen Nielsen
Krogskærvej 23

(98980115)

Mobil 40920756

Stald 98980114

”Dyrlægegården”
Vråvej 654 (Teri Andersen)

Mobil 24620487

(98981715)

Offentlige myndigheder:

Hjørring Kommune		72333333
Miljøvagten, Team Van		41226738 eller 41226700
Beredskabscenter Hjørring	(112)	114
Politi	(112)	114
Falck		70102030
Embedslæge		72227990
Analyse-laboratorium, Analytech		50585725 40189636
<u>Nyhedsmedier:</u>		
Nordjyllands radio		40547148
TV-Nord		96969696
Brønderslev Nærradio		98281444
Løkken-Vrå Nærradio		98981999
Løkken Folkeblad, Vrå Avis		98991119
Forsikringssselskab Tryg		70112020
Vandværksforening	FVD	56144242

Akut forurening af kildeplads / vandværk.

Og

Brand

- 1) Afbryd øjeblikkelig vandforsyning. ring 112 for akut hjælp. Beredskabscenter kontaktes af alarmcentralen.
- 2) Obs. ledningsforbindelse til Vrå Vandværk.
Myndigheder afgør om denne skal bruges og hvordan.
- 3) Formand og bestyrelsesmedlemmer kontaktes
- 4) Fornøden information til forbrugere
- 5) Forsikringsselskab kontaktes